

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Управления образованием Качканарского городского округа от 14.06.2022

№ 262 «Об утверждении состава муниципальной межведомственной комиссии и формы Акта готовности образовательной организации для приемки муниципальных образовательных учреждений Качканарского городского округа к началу 2022-2023 учебного года»

Акт готовности образовательной организации в Качканарском городском округе к 2022 / 2023 учебному году
Составлен « 28 » июля 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации в Качканарском городском округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

624351, Свердловская область, город Качканар, ба микрорайон, дом 8б.

3. Фактический адрес: 624351, Свердловская область, город Качканар, ба микрорайон, дом 8б.

624351, Свердловская область, город Качканар, ба микрорайон, дом 8а.

624351, Свердловская область, город Качканар, 11 микрорайон, дом 10.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: ба микрорайон, дом 8б – 1987г.;

ба микрорайон, дом 8а – 1977г.;

11 микрорайон, дом 10 – 1978г.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Торопова Елена Юрьевна, 8(34341) 6-17-86

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Управления образованием Качканарского городского округа от 14.06.2022 № 262 «Об утверждении состава муниципальной межведомственной комиссии и формы Акта готовности образовательной организации для приемки муниципальных образовательных учреждений Качканарского городского округа к началу 2022-2023 учебного года»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Блинов

Пётр Алексеевич

заместитель Главы администрации городского округа по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Мальцева

Марина Андреевна

начальник Управления образованием Качканарского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

Горяева

Екатерина Семёновна

ведущий специалист Управления образованием Качканарского городского округа, внештатный технический инспектор труда Качканарской городской организации профсоюза работников образования

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Симакова

Наталья Анатольевна

начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности Администрации КГО (по согласованию)

Леонтьева Наталья Владимировна	Главный специалист отдела бюджетного контроля и задания администрации качканарского городского округа
<i>от органа Управления образованием</i>	
Волохин Илья Сергеевич	заместитель начальника Управления образованием Качканарского городского округа
<i>от Государственного пожарного надзора</i>	
Полудницын Евгений Юрьевич	начальник ОНДиПР Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНДиПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
<i>от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</i>	
Юрковец Константин Эдуардович	Начальник ПЦО №1 Качканарского ОВО ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию)
<i>от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области</i>	
Данилин Андрей Валерьевич	начальник ОГИБДД МО МВД России «Качканарский» (по согласованию)
<i>от территориальных организаций профсоюза работников народного образования</i>	
Шумкова Вера Леонидовна	председатель Качканарской городской организации профсоюза работников образования (по согласованию)
<i>от территориального отдела органов внутренних дел</i>	
Никифорова Надежда Владимировна	врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Качканарский» (по согласованию)
Берстенёва Юлия Владимировна	начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Качканарский» (по согласованию)
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): <i>от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав</i>	
Холкина Оксана Николаевна	председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)
<i>от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение</i>	
Кулёмина Елена Александровна	начальник отдела капитального строительства муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Качканарского городского округа (по согласованию)
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): <i>от администрации образовательной организации</i>	
Торопова Елена Юрьевна	заведующий МДОУ «Детский сад «Ладушки»
<i>от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся</i>	
Розенбах Евгения Олеговна	индивидуальный предприниматель
<i>от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся</i>	
Домнина Галина Николаевна	заведующий детской поликлинической ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» (по согласованию)
<i>от хозяйственно-эксплуатационной службы</i>	
Ларина Оксана Сергеевна	заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад «Ладушки»
<i>от родительской общественности</i>	
Сидорюк Анна Георгиевна	председатель Совета учреждения МДОУ «Детский сад «Ладушки» (по согласованию)

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Блинов П.А.
(ФИО)

(роспись)

Заместитель Председателя
комиссии:

Мальцева М.А.
(ФИО)

(роспись)

Секретарь комиссии:

Горяева Е.С.
(ФИО)

(роспись)

Члены комиссии:

Симакова Н.А.

Леонтьева Н.В.

Волохин И.С.

Шумкова В.Л.

Полудницын Е.Ю.

Юрковец К.Э.

Данилин А.В.

Никифорова Н.В.

Берстенёва Ю.В.

Холкина О.Н.

Кулемина Е.А.

Розенбах Е.О.

Домнина Г.Н.

Торопова Е.Ю.

Ларина О.С.

Сидорюк А.Г.

«28» июля 2022 г.

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

*Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Качканарском городском округе
к 2022 / 2023 учебному году*

Акт составлен « 28 » июля 2022г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»
(полное наименование образовательной организации в Качканарском городском округе)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ладушки», утверждён Постановлением Управления образованием Качканарского городского округа от 06.12.2016г. № 272. Зарегистрирован в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.01.2017г.	Устав представлен
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0318001:230, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 6а микрорайон, дом 8б. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0318001:208, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 6а микрорайон, дом 8а. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0317001:342, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон, дом 10.	Выписки представлены
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	<u>Земельный участок по адресу:</u> 6а микрорайон, д.8б. Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.02.2016 г., № 66-66-24/004/2008-032, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. <u>Земельный участок по адресу:</u> 6а микрорайон, д.8а.	<u>Земельный участок по адресу:</u> <u>6а микрорайон, д.8б.</u> Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. <u>Земельный участок по адресу:</u> <u>6а микрорайон, д.8а.</u>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.05.2013 г., № 66-66-24/663/2013-758, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. <u>Земельный участок по адресу: 11 микрорайон, д.10.</u> Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.05.2013 г., № 66-66-24/013/2009-299, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.</p>	<p>Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.</p>
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>Лицензия № 18060 от 07 декабря 2015 г. на осуществление образовательной деятельности, серия 66Л01 № 0004560, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приказ от 07 декабря 2015 г. № 2248-ли, срок действия лицензии – <u>бессрочно</u>, Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 декабря 2015 г. № 18060 <u>имеется</u>, Данные, указанные в лицензии, уставу <u>соответствуют</u>. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Общее образование. Уровень образования: <u>дошкольное образование</u>. 1) Дополнительное образование. 2) Подвиды: <u>дополнительное образование детей и взрослых</u>.</p>	<p>Лицензия с приложением представлена</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Ладушки», утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 02.07.2021г. №114-С</p>	<p>Образовательная программа представлена</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>Программа развития МДОУ «Детский сад «Ладушки» Качканарского городского округа на 2021-2025 годы, согласована с Управлением образованием Качканарского городского округа 02.07.2021г., утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 02.07.2021 г. № 114-С</p>	<p>Программа развития представлена</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022- 2023 учебный год	<p>План работы МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2022-2023 учебный год, утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» №100-С от 14.07.2022г.</p>	<p>План работы представлен</p>
8.	Количество зданий (объектов) организации	<p>1) всего 3 (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей 3 (единиц);</p>	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению			Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации																																							
		3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей 0 (единиц) (спальный корпус, общежитие)																																										
9.	Условия работы образовательной организации	Режим работы МДОУ «Детский ад «Ладушки» - 12 часов с 7:00 до 19:00																																										
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек) в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8б - <u>92</u>; в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8а - <u>95</u>; в здании по адресу: 11 микрорайон, д.10- <u>97</u>; Итого: 284</p> <p>2) количество групп по комплектованию - <u>15</u>; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8б - <u>52</u>; в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8а - <u>70</u>; в здании по адресу: 11 микрорайон, д.10 - <u>68</u>; Итого: 190</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - <u>0</u>; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет</p>																																										
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="784 922 1108 1037">Должность</th> <th data-bbox="1108 922 1366 1037">По штатному расписанию кол-во штатных единиц</th> <th data-bbox="1366 922 1668 1037">По факту кол-во штатных единиц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="784 1037 1108 1069">заведующий</td> <td data-bbox="1108 1037 1366 1069">1</td> <td data-bbox="1366 1037 1668 1069">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1069 1108 1101">заместитель зав.</td> <td data-bbox="1108 1069 1366 1101">2</td> <td data-bbox="1366 1069 1668 1101">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1101 1108 1133">главный бухгалтер</td> <td data-bbox="1108 1101 1366 1133">1</td> <td data-bbox="1366 1101 1668 1133">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1133 1108 1165">бухгалтер</td> <td data-bbox="1108 1133 1366 1165">1,5</td> <td data-bbox="1366 1133 1668 1165">1 5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1165 1108 1197">секретарь-машинистка</td> <td data-bbox="1108 1165 1366 1197">1</td> <td data-bbox="1366 1165 1668 1197">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1197 1108 1228">воспитатель</td> <td data-bbox="1108 1197 1366 1228">30</td> <td data-bbox="1366 1197 1668 1228">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1228 1108 1260">инструктор по физ. культуре</td> <td data-bbox="1108 1228 1366 1260">1,5</td> <td data-bbox="1366 1228 1668 1260">1,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1260 1108 1292">муз. руководитель</td> <td data-bbox="1108 1260 1366 1292">3</td> <td data-bbox="1366 1260 1668 1292">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1292 1108 1324">учитель-логопед</td> <td data-bbox="1108 1292 1366 1324">3</td> <td data-bbox="1366 1292 1668 1324">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1324 1108 1356">педагог-психолог</td> <td data-bbox="1108 1324 1366 1356">1,25</td> <td data-bbox="1366 1324 1668 1356">1,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1356 1108 1388">младший воспитатель</td> <td data-bbox="1108 1356 1366 1388">19,125</td> <td data-bbox="1366 1356 1668 1388">19,125</td> </tr> <tr> <td data-bbox="784 1388 1108 1420">заведующий</td> <td data-bbox="1108 1388 1366 1420">3</td> <td data-bbox="1366 1388 1668 1420">2</td> </tr> </tbody> </table>	Должность	По штатному расписанию кол-во штатных единиц	По факту кол-во штатных единиц	заведующий	1	1	заместитель зав.	2	2	главный бухгалтер	1	1	бухгалтер	1,5	1 5	секретарь-машинистка	1	1	воспитатель	30	30	инструктор по физ. культуре	1,5	1,5	муз. руководитель	3	2	учитель-логопед	3	3	педагог-психолог	1,25	1,25	младший воспитатель	19,125	19,125	заведующий	3	2			
Должность	По штатному расписанию кол-во штатных единиц	По факту кол-во штатных единиц																																										
заведующий	1	1																																										
заместитель зав.	2	2																																										
главный бухгалтер	1	1																																										
бухгалтер	1,5	1 5																																										
секретарь-машинистка	1	1																																										
воспитатель	30	30																																										
инструктор по физ. культуре	1,5	1,5																																										
муз. руководитель	3	2																																										
учитель-логопед	3	3																																										
педагог-психолог	1,25	1,25																																										
младший воспитатель	19,125	19,125																																										
заведующий	3	2																																										

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению			Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		хозяйством			
		машинист по стирке и ремонту спецодежды	3	3	
		рабочий по обслуживанию зданий	2,25	1	
		сторож	6,6	6,6	
		дворник	3,75	3,75	
		уборщик служебных помещений	3	3	
		итого	85,975	81,125	
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса					
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акт от 06.07.2022г. технической готовности к работе в отопительном сезоне 2022 – 2023 году, выдан ИП Бакута А.Л Акт от 06.07.2022г. технической готовности систем холодного, горячего водоснабжения и канализации к эксплуатации в 2021 – 2022 году, выдан ООО «РЭП - 2»			Акт представлен Акт представлен
13.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	Обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами: 00; 0; 1; 2			
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Нет учебников			
15.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	Нет мастерских			
16.	Наличие Актов проверки готовности специализированных кабинетов (кабинета технологии, физики, химии, биологии, обслуживающего труда)	Нет специализированных кабинетов			
17.	Наличие Актов приемки учебных мастерских, кабинета информатики и ЭВТ	Нет специализированных кабинетов			
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации					
18.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	Акт №1 от 14.07.2022г. осмотра физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8б. Акт №2 от 14.07.2022г. осмотра физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8а. Акт №3 от 14.07.2022г. осмотра физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д.10.			Акты представлены

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
19.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Акт №4 от 14.07.2022г. наличия спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, д. 8б. Акт №5 от 14.07.2022г. наличия спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, д. 8а. Акт №6 от 14.07.2022г. наличия спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д. 10.	Акты представлены
20.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки	Акт №7 от 14.07.2022г. осмотра игровых и спортивных площадок МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, д.8б. Акт №8 от 14.07.2022г. осмотра игровых и спортивных площадок МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, д.8а. Акт №9 от 14.07.2022г. осмотра игровых и спортивных площадок МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д.10.	Акты представлены
21.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	Акт №10 от 14.07.2022г. испытаний спортивного оборудования физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, дом 8б. Акт №11 от 14.07.2022г. испытаний спортивного оборудования физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: ба микрорайон, дом 8а. Акт №12 от 14.07.2022г. испытаний спортивного оборудования физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, дом 10.	Акты представлены
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
22.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) Предписание/Акт - нет 2) количество не устранённых нарушений - нет 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истёк - нет	Нет предписаний
23.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Приказ № 103-С от 14.07.2022г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»	Приказ представлен
24.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) Обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты) Торопова Е.Ю. заведующий: Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 133, протокол проверки знаний № 8 от	Квалификационные удостоверения представлены

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>28.04.2020г. УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;</p> <p>2) Наличие обученного ответственного в организации Ларина О.С., заведующий хозяйством: приказ от 14.07.2022г. № 103-С Прошла обучение по программе УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 1409, протокол проверки знаний № 40 от 30.11.2021г. УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;</p> <p>3) Обучение сотрудников ППБ: 19.05.2022г.;</p> <p>4) Обучение обучающихся ППБ: обучение проводится ежемесячно в соответствии с Образовательной программой МДОУ «Детский сад «Ладушки» (Раздел «Безопасность»), утвержденной приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» №114-С от 02.07.2021г.;</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений): эвакуационные учения проводятся ежемесячно в соответствии с Планом по профилактике детского травматизма и гибели детей при пожарах в МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» №100-С от 14.07.2022г.</p>	<p>Журнал представлен Программа представлена</p> <p>План представлен</p>
25.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) имеющиеся средства: <u>здание по адресу ба микрорайон, д.8б</u> огнетушители углекислотные - 6, огнетушители порошковые - 4; <u>здание по адресу ба микрорайон, д.8а</u> огнетушители углекислотные - 5, огнетушители порошковые - 4; <u>здание по адресу 11 микрорайон, д.10</u> огнетушители углекислотные - 5, огнетушители порошковые - 4;</p> <p>2) журнал учета средств: <u>имеется</u>;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена Акт от 06.07.2022 год на перезарядку огнетушителей</p>	<p>Журнал представлен</p> <p>Акт представлен</p>
26.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей	-Акт № 45 от «24» июня 2022 год готовности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре к работе в учебном 2022-2023 году МДОУ «Детский сад «Ладушки» по	Акт представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>адресу: ба микрорайон, дом 8а, выдан директором ООО «Спецавтоматика» П.А. Шерер;</p> <p>- Акт № 44 от «24» июня 2022 год готовности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре к работе в учебном 2022-2023 году МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу: ба микрорайон, дом 8б, выдан директором ООО «Спецавтоматика» П.А. Шерер;</p> <p>- Акт № 46 от «24» июня 2022 год готовности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре к работе в учебном 2022-2023 году МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу: 11 микрорайон, дом 10, выдан директором ООО «Спецавтоматика» П.А. Шерер;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты):</p> <p>- Договор № 13/22 от «19» января 2022 год</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса:</p> <p>- основной-«Альтоника» радиоканал, вспомогательный-ПАК»/ЛавинаGSM»-канал, и (IP-LAN) по адресу: ба микрорайон, дом 8б.</p> <p>- основной-«Альтоника» радиоканал, вспомогательный-ПАК»/ЛавинаGSM»-канал, и (IP-LAN) по адресу: ба микрорайон, дом 8а.</p> <p>- основной-«Альтоника» радиоканал, вспомогательный-ПАК»/ЛавинаGSM»-канал, и (IP-LAN) по адресу: 11 микрорайон, дом 10.</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>- Договор № 13А/22 от «19» января 2022 год</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p> <p>- не имеется</p>	<p>Акт представлен</p> <p>Акт представлен</p> <p>Договор представлен</p> <p>Акт представлен</p> <p>Акт представлен</p> <p>Договор представлен</p>
27	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да)	Соответствуют

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
28	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	<u>Здание по адресу ба микрорайон, дом 8б</u> - Акт общего технического состояния электрооборудования в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад «Ладушки» от 15.05.2022 года; - Протокол № 6 измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В <u>Здание по адресу ба микрорайон, дом 8а</u> - Акт общего технического состояния электрооборудования в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад «Ладушки» от 15.05.2022 года; - Протокол № 5 измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В	Акт представлен Протокол представлен Акт представлен
29	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<u>Здание по адресу ба микрорайон, дом 8б</u> 1) внутреннее -нет ; 2) наружное – нет. <u>Здание по адресу ба микрорайон, дом 8а</u> 1) внутреннее -нет ; 2) наружное – нет. <u>Здание по адресу 11 микрорайон, дом 10</u> 1) внутреннее – пожарные краны - 6 штук; 2) наружное – нет.	
30	Наличие декларации пожарной безопасности	<u>Здание по адресу ба-8а:</u> Декларация по пожарной безопасности, зарегистрирована отделением государственного пожарного надзора по Качканарскому городскому округу Главного управления МЧС России по Свердловской области, 07.04.2016 год, регистрационный № 65448-00052-75; <u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б:</u> Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована отделением государственного пожарного надзора по Качканарскому городскому округу Главного управления МЧС России по Свердловской области, 07.04.2016 г., регистрационный № 65448-00053-81 <u>Здание по адресу 11-10:</u> Декларация по пожарной безопасности находится в разработке	Декларация представлена Декларация представлена

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		согласно ст. 64 ч. 6 Технического регламента о требованиях ПБ для объектов защиты-после капитального ремонта декларация предоставляется в течении года.	
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
31	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) Предписание/Акт - нет 2) количество не устранённых нарушений - нет 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых - нет	Нет предписаний
32	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) Обучение руководителя организации, Торопова Е.Ю. личная медицинская книжка № 37090277, дата обучения 07.10.2021г.; 2) Наличие обученного ответственного в организации Плейко О.Н., заместитель заведующего, приказ МДОУ «Детский сад «Ладушки №114-С от 14.07.2022г., личная медицинская книжка №11845659 дата обучения 07.10.2021г.; 3) Обучение сотрудников: 07.10.2021г.	Личные медицинские книжки представлены
33	Организация питания обучающихся	<p>Пищеблок имеется по адресу: ба микрорайон, д.8б; ба микрорайон, д.8а; 11 микрорайон, д.10</p> <p>- Пищеблоки оснащены оборудованием и столовой мебелью. - Адрес: ба микрорайон, д.8а: Акт осмотра № К 2-20.07 от 13.07.2022г. проверки технического состояния технологического, холодильного и теплового оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ИП Розенбах Е.О.</p> <p>- Адрес: ба микрорайон, д.8б: Акт осмотра № К 37-20.07 от 13.07.2022г. проверки технического состояния технологического, холодильного и теплового оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ИП Розенбах Е.О.</p> <p>- Адрес: 11 микрорайон, д.10: Акт осмотра № К 38-20.07 от 13.07.2022г. проверки технического состояния технологического, холодильного и теплового оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ИП Розенбах Е.О.</p>	<p>Акт представлен</p> <p>Акт представлен</p> <p>Муниципальный контракт представлен</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>- Организация горячего питания: Муниципальный контракт № 28/12 от 10.01.2022г. на оказание услуг по организации питания детей с ИП Розенбах Е.О.</p> <p>- Охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся): 190 детей 100 %.</p> <p>- Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 28.07.2022г. на здание по адресу: <u>ба микрорайон, д. 8б</u>;</p> <p>- Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 28.07.2022г. на здание по адресу: <u>ба микрорайон, д.8а</u></p> <p>- Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 28.07.2022г. на здание по адресу: <u>11 микрорайон, д.10</u></p>	<p>Паспорт представлен</p> <p>Паспорт представлен</p> <p>Паспорт представлен</p>
34	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком	<p>Договор № 3-Г/22 на проведение периодических медицинских осмотров от 27.01.2022г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница».</p> <p>Заключительный акт от 02.03.2022г.</p>	Заключительный акт представлен
35	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	<p>Здание по адресу <u>ба микрорайон, д.8а</u>:-имеется</p> <p>Здание по адресу <u>ба микрорайон, д.8б</u>:-имеется</p> <p>Здание по адресу <u>11 микрорайон, д.10</u>:-имеется</p> <p>Договор 12/04-22 от 12.04.2022г. «Выполнение работ по установке систем УФ-очистки ХВС».</p>	<p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Договор представлен</p>
36	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	<p>Здание по адресу <u>ба микрорайон, д.8а</u>:</p> <p>Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2022 – 2023 гг. от 06.07.2022 г.</p> <p>Здание по адресу <u>ба микрорайон, д.8б</u>:</p> <p>Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2022 – 2023 гг. от 06.07.2022г.</p> <p>Здание по адресу <u>11 микрорайон, д.10</u>:</p> <p>Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2022 – 2023 гг. от 06.07.2022г.</p>	Акт представлен
37	Состояние медицинского сопровождения	<p>Медицинский кабинет имеется по адресам: ба микрорайон, д.8б; ба микрорайон, д.8а;</p>	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>11 микрорайон, д.10; - Здание по адресу: ба микрорайон, д.8б: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 07.05.2014 г. № ЛО-66-01-002563 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области - Здание по адресу: ба микрорайон, д.8а: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 07.05.2014 г. № ЛО-66-01-002563 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области 3) медицинским персоналом обеспечены.</p>	<p>Лицензия представлена</p> <p>Лицензия представлена</p> <p>Лицензия представлена</p>
38	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	<p>Здание по адресу: ба микрорайон, д.8б: протокол лабораторный испытаний № 06/03128-22 от 26.04.2022г. (вода питьевая централизованного водоснабжения). Здание по адресу: ба микрорайон, д.8а: протокол лабораторный испытаний № 06/03127-22 от 26.04.2022г. (вода питьевая централизованного водоснабжения). Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: протокол лабораторный испытаний № 06/01612-22 от 22.03.2022г. (вода питьевая централизованного водоснабжения).</p>	<p>Протоколы представлены</p>
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19			
39	<p>Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по</p>	<p>Здание по адресу: ба микрорайон, д.8а: переносной рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «DEFENDER» в количестве - 6 штук;</p>	<p>Имеются в наличии</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	обеззараживанию воздуха	рециркулятор воздуха «Дезар» в количестве – 1 штуки. <u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б:</u> переносной рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «DEFENDER» в количестве - 6 штук. рециркулятор воздуха «Дезар» в количестве – 1 штуки. <u>Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10:</u> переносной рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «DEFENDER» в количестве - 10 штук.	Имеются в наличии
40	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	На каждую возрастную группу детей - имеются отдельные помещения	
41	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	<u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а:</u> локтевых дозаторов в количестве - 9 штук; не локтевых дозаторов в количестве – 19 штук. <u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б:</u> локтевых дозаторов в количестве - 11 штук; не локтевых дозаторов в количестве – 17 штук. <u>Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10:</u> локтевых дозаторов в количестве - 3 штук; не локтевых дозаторов в количестве – 17 штук.	Имеются в наличии Имеются в наличии Имеются в наличии
42	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	Маски – 5800 штук Перчатки - 3700 штук	Имеются в наличии Имеются в наличии
43	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	<u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а:</u> в количестве - 2 штук; <u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б:</u> в количестве - 2 штук. <u>Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10:</u> в количестве - 2 штук.	Имеются в наличии
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
44	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Свердловской области	1) Предписание/Акт - нет 2) количество не устранённых нарушений - нет 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истёк - нет	Нет предписаний
45	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 09.01.2020г.;	Паспорт представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<ul style="list-style-type: none"> - ГУ МЧС России по Свердловской области 09.01.2020г.; - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области 09.01.2020г.; - Паспорт утвержден: заведующим МДОУ «Детский сад «Ладушки» 09.01.2020г. 	
46	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	Приказ от № 101-С от 14.07.2022г. «О назначении ответственного за антитеррористическую защищённость МДОУ «Детского сада «Ладушки»	Приказ представлен
47	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<ul style="list-style-type: none"> - количество обученных сотрудников – 75; - количество инструктажей -2 (проводится 2 раза в год); обучение обучающихся по антитеррористической защищенности осуществляется в соответствии Образовательной программой МДОУ «Детский сад «Ладушки» (раздел «Безопасность»); - инструкции по антитеррористической защищенности имеются; - журнал о проведении инструктажей по антитеррористической защищенности в МДОУ «Детский сад «Ладушки» имеется. 	<p>Образовательная программа представлена</p> <p>Инструкции представлены</p>
48	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта	<p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 31.07.2019г.</p> <p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 31.07.2019г.</p> <p><u>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 09.01.2018г.</p>	Имеются в наличии
49	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	Приказ № 111-С от 14.07.2022г. «Об организации пропускного режима в МДОУ «Детский сад «Ладушки»	Приказ представлен
50	Организация физической охраны	<ul style="list-style-type: none"> - Договор с ООО ЧОО «ЩИТ» № 13/12 от 20.12.2022г. «Оказание услуг охраны» - в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (сторож). Договор № 37 от 19.01.2022г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. 	Договор представлен
51	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) <u>Здание по адресу: ба микрорайон, д.8а:</u> Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от	Акт представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>25.07.2022г. <u>Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б:</u> Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от 25.07.2022г. <u>Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10:</u> Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от 25.07.2022г. 2) Вывод КТС (КЭВ) Договор № 37 от 19.01.2022г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. 3) Договор на обслуживание № 19-01/22 от 19.01.2022г. на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии.</p>	<p>Акт представлен Договор представлен Договор представлен</p>
52	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) Наличие и исправность: имеется 2) Договор № 13/22 от 19.01.2022г. «Обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации»</p>	Договор представлен
53	Система охранной сигнализации	<p>- Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а - нет; - Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а - нет; - Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10 –имеется Контракт № 10/21-СОС «Установка системы охранной сигнализации»</p>	<p>В зданиях 6а-8б, 6а-8а установка системы охранной сигнализации не требуется, присвоена IV категория объекта по требованиям антитеррористической защищенности. Договор представлен</p>
54	Система видеонаблюдения	<p>Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: - наружное видеонаблюдение установлено; - количество камер – 6 шт. - вывод изображений с 6-ти камер на монитор АОС Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: - наружное видеонаблюдение установлено; - количество камер – 6 шт. - вывод изображений с 6-ти камер на монитор АОС Здание по адресу 11 микрорайон, д.10:</p>	<p>Имеются в наличии Имеются в наличии</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<ul style="list-style-type: none"> - наружное видеонаблюдение установлено; - количество камер – 6 шт. - вывод изображений с 6-ти камер на монитор АОС 	Имеются в наличии
55	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения (охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации))	<p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а:</u> - помещение имеется, оборудовано.</p> <p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б:</u> - помещение имеется, оборудовано.</p> <p><u>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10:</u> - помещение имеется, оборудовано.</p>	<p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p>
56	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>Договор № 13/12 от 20.12.2021г. «Оказание услуг по охране и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки».</p> <p>Приказ № 111-С от 14.07.2022г. «Об организации пропускного режима в МДОУ «Детский сад «Ладушки»</p>	<p>Договор представлен</p> <p>Приказ представлен</p>
57	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а: - ручной металлодетектор.</p> <p>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б: - ручной металлодетектор.</p> <p>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: - ручной металлодетектор.</p>	<p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p>
58	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	<p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а:</u> Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г.</p> <p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б:</u> Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г.</p> <p><u>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10:</u> Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г.</p>	<p>Акт представлен</p> <p>Акт представлен</p> <p>Акт представлен</p>
59	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	<p><u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а:</u> ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении имеются.</p> <p><u>Здание по адресу: ба микрорайон, д.8б:</u> ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении имеются.</p>	<p>Имеются</p> <p>Имеются</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Здание по адресу: <u>11 микрорайон, д.10</u> : ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении имеются.	Имеются
60	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	отсутствует	
61	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	отсутствует	
62	Ограждение образовательной организации	Здание по адресу <u>6а микрорайон, д.8а</u> : ограждение имеется. Здание по адресу: <u>6а микрорайон, д.8б</u> : ограждение имеется. Здание по адресу: <u>11 микрорайон, д.10</u> : ограждение имеется.	Имеется Имеется Имеется
63	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	<u>Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а</u> : - наружное освещение установлено по периметру. Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г. <u>Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б</u> : наружное освещение установлено по периметру. Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г. <u>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10</u> : наружное освещение установлено по периметру. Акт технической готовности системы контроля и управления доступом к работе 2022 – 2023гг. от 06.07.2022г.	Акт имеется Акт имеется Акт имеется
Раздел 8. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций			
64	План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год	- имеется - согласован с Управлением образованием КГО, утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 15.03.2022 г. № 26-С	План представлен
65	План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного	- имеется; - согласован с ГО ЧС МП и безопасности, утвержден приказом	План представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	характера (с приложениями)	МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 09.07.2021 г. № 117-С	
66	План ГО и защиты населения (с приложениями),	Имеется; - согласован с ГО ЧС МП и безопасности, утвержден Руководителем ГО, заведующим МДОУ «Детский сад «Ладушки» 22.06.2018г.	План представлен
67	План проведения учений и тренировок по ГОЧС с указанием тем на текущий год;	- имеется; - утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2021 г. № 210-С	План представлен
68	План эвакуации	<u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8а:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 31.07.2019г. <u>Здание по адресу ба микрорайон, д.8б:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 31.07.2019г. <u>Здание по адресу 11 микрорайон, д.10:</u> в количестве - 4 штук утверждены приказом заведующего № 136-С от 09.01.2018г.	План представлен
69	План обучения должностных лиц (специалистов ГО) образовательного учреждения в УМЦ ГОЧС Свердловской области, руководителей нештатных групп (звеньев) и руководителей групп занятий по ГОЧС на курсах УМЦ	- имеется; - утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.07.2020 г. № 93-С <u>Торопова Е.Ю. заведующий:</u> Удостоверение № 639 от 03.11.2020г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области». <u>Васильева Э.В., заместитель заведующего:</u> Удостоверение № 363 от 17.05.2019 г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»	План представлен
70	Программа обучения работающего населения, НАСФ	Рабочая программа обучения работников МДОУ «Детский сад «Ладушки» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от	Рабочая программа и расписание занятий представлены

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>30.12.2020 г. № 256-С Расписание занятий по ГО и ЧС природного и техногенного характера для работников МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2022 год, утверждено приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2021 г. № 210-С Наличие конспектов согласно программам обучения имеются Журнал учета посещаемости занятий имеется.</p>	
71	Наличие должностных инструкций	<ul style="list-style-type: none"> - руководителя ГО ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2020 г. № 256-С.; - начальника штаба ГО и ЧС ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2020 г. № 256-С.; - заместителя руководителя ГО по МТО ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2020 г. № 256-С.; - председателя эвакуационной группы ОУ, приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2020 г. № 256-С.; - руководителя нештатных групп (звеньев) ОУ, приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 30.12.2020 г. № 256-С. 	Должностные инструкции представлены
72	Наличие отчетов по ГО и ЧС	<ol style="list-style-type: none"> 1. отчеты в соответствии с табелем срочных донесений имеются; 2. ежемесячные и ежеквартальные отчеты имеются. 	Отчеты представлены
73	Наличие локальных актов по организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	<ol style="list-style-type: none"> 1) Приказ «Об организации и ведении работы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2021г. № 209 - С. 2) Приказ «О назначении ответственных по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2021г. № 208 - С. Васильева Э.В., заместитель заведующего. 3) Приказ «Об организации обучения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2021г. № 210 - С. 4) Приказ «Об итогах обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачах на 2022г. от 30.12.2021г. № 211 - С. 5) Приказ «Об утверждении рабочей программы обучения работников МДОУ «Детский сад «Ладушки» в области 	Приказы представлены

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 30.12.2021г. № 256 - С. б) Приказы и документы по проведенным объектовым тренировкам, командно-штабным учениям, тактико – специальным учениям: Приказ от 28.01.2022г. № 1-С/2 «Об участии во Всероссийской тренировке по гражданской обороне»; Приказ от 26.04.2021г. № 54-С «Об утверждении плана проведения тренировки при угрозе террористического акта»	
74	Документы по организации и проведению Месячников и Декадников и других мероприятий, проводимых в ОУ по вопросам ГО и ЧС и программе ОБЖ	<p>Приказы руководителя образовательного учреждения - руководителя гражданской обороны о проведении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дня защиты детей: Приказ от 25.04.2022 г. № 51-С/1 «О подготовке и проведении КШУ «Дня защиты детей». Приказ от 24.05.2022г. № 62-С/1 «О проведении «Дня защиты детей» - Месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности: Приказ от 31.03.2022 г. № 34-С/1 «О проведении Месячника по обучению детей мерам пожарной безопасности». - Месячника по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций: Приказ от 30.08.2021 г., № 165-С/1 «О проведении месячника по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». - Месячника безопасности детей: Приказ от 24.08.2021 г., № 144-С/1 «О проведении месячника безопасности детей»; - Месячников безопасности на водных объектах: Приказ от 01.09.2021 г. № 151-С/1 «О проведении Месячника безопасности на водных объектах в осеннее- зимний период»; Приказ от 02.03.2022 г. № 21-С/1 «О проведении месячника безопасности на водных объектах в весеннее - летний период 2022 года». - Об участии во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, - Об участии в городском смотре-конкурсе «Лучшая учебно- 	Приказы представлены

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		материальная база организаций по ГО и ЧС». Приказ от 01.09.2021 г. № 151-С/2 Об участии в городском смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по ГО и ЧС».	
75	Наличие стендов, уголков с номерами телефонов служб экстренного реагирования	Имеются в каждом здании	Имеются
Раздел 9. Информационная безопасность			
76	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Акт ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 15.07.2022г.	Акт представлен
77	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Договор от 19.01.2022г. № 467 на предоставление доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим лицам с ООО «Интерра Северо-запад»	Договор представлен
78	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	10	
79	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	нет	
80	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	нет	
81	Проверка исправности контентной фильтрации	нет	
82	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Приказ от 14.07.2022г. № 109-С «О назначении ответственного лица за информационную безопасность МДОУ «Детский сад «Ладушки», Васильева Э.В. заместитель заведующего	Приказ представлен
Раздел 10. Безопасность дорожного движения			
83	Безопасность школьных перевозок	Приказ «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» от 04.07.2022г. № 88-С, Васильева Э.В., заместитель заведующего	Приказ представлен
84	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) имеется (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден 09.07.2022г.; 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 09.07.2022г; 4) паспорт согласован в администрации муниципального	Паспорт представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		образования 09.07.2022г.	
85	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	Имеется	Имеется
86	Наличие класса «Светофор»	Нет	
87	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Имеются	Имеются
88	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - территория по адресу 6а микрорайон, д.8б: ограждение имеется. - территория по адресу: 6а микрорайон, д.8а: ограждение имеется. - территория по адресу: 11 микрорайон, д.10: ограждение имеется. <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вблизи МДОУ д/с «Ладушки» на 11 микрорайоне на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 2 пешеходных перехода (в районе ул. Гикалова, 12/1 («Белая горка»), ул. Гикалова, 7 Б). - вблизи МДОУ д/с «Ладушки» на 6 А микрорайоне (дома № 8А, №8Б) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 7 пешеходных переходов: ул. Гикалова, 7Б; ул. Свердлова (в районе дома №2 6А мкрн.), нерегулируемый пешеходный переход ул. Свердлова – ул. Новая (2 пешеходных перехода), регулируемый перекресток ул. Свердлова – ул. Гикалова (3 пешеходных перехода). <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части.</p>	<p>1) имеются</p> <p>2) пешеходные переходы в районе домов №№ 7Б, 12/1 ул. Гикалова, на регулируемом перекрестке ул. Свердлова – ул. Гикалова соответствуют предъявляемым требованиям;</p> <ul style="list-style-type: none"> – на пешеходном переходе ул. Свердлова в р-не дома № 2 6А мкрн. протяженность пешеходных ограждений менее 50м., дефекты покрытия проезжей части; – на пешеходных переходах ул. Свердлова – ул. Чехова отсутствует светофорный объект типа Т-7 (1 объект), частично отсутствуют подходы к пешеходным переходам. <p>3) на подходах к детским садам отсутствуют тротуары (пешеходные дорожки).</p>
Раздел 11. Охрана труда			
89	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Приказ «О назначении ответственных лиц за охрану труда» от 04.07.2022 г. № 84-С, Васильева Э.В., заместитель заведующего	Приказ представлен
90	Наличие коллективного договора с	Коллективный договор МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2021-	Коллективный договор

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	приложениями и Соглашение по охране труда	2023г.г., зарегистрирован в государственном казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области «Качканарский центр занятости», уведомление о регистрации от 13.04.2021 г., регистрационный номер 9-КД.	представлен
91	Наличие совместной комиссии по охране труда на паритетной основе	Приказ «О создании комиссии по охране труда на паритетной основе» от 04.07.2022г. № 85-С.	Приказ представлен
92	Наличие комиссий по проверке знаний по охране труда	Приказ «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда» от 04.07.2022г. № 86-С.	Приказ представлен
93	Организация и проведение проверки знаний по охране труда в связи с введением с 01.09.2022г. новых правил по охране труда	Приказ «О проведении внеочередной проверки знаний по охране труда» от 13.04.2022г. № 42-С. Протокол от 20.04.2022г. №74	Приказ представлен
94	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	<p>1. Обучение руководителя: Торопова Е.Ю., заведующий: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1232, протокол № 53 от 26.03.2021 г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Уральский межрегиональный филиал.</p> <p>- Обучение заместителя руководителя: Васильева Э.В., заместитель заведующего: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1231, протокол № 53 от 26.03.2021 г., ФГБУ «ВНИИ труда», Уральский межрегиональный филиал.</p> <p>2. Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда: Крюкова М.А., учитель-логопед, уполномоченный по охране труда: удостоверение о проверке знаний требованиям охраны труда № 1236, протокол № 53 от 26.03.2021 г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский межрегиональный филиал.</p> <p>- Плейко О.Н., заместитель заведующего: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1233, протокол № 53 от 26.03.2021 г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский межрегиональный филиал.</p> <p>- Ларина О.С., заведующий хозяйством: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 2612, протокол № 109 от 03.12.2021 г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Уральский межрегиональный филиал.</p>	Удостоверения представлены
95	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в	План мероприятий по охране труда и профилактике детского травматизма в МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2022-2023	План представлен

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	образовательной организации	учебный год, утверждён приказом от 14.07.2022 г. № 100-С.	
96	Наличие инструкций по охране труда (в том числе инструкций с внесенными изменениями в связи с введением с 01.09.2022 г. новых правил по охране труда)	Приказ от 04.07.2022 г. № 90-С «Об утверждении действующих инструкций по охране труда на 2022-2023 учебный год	Инструкции представлены
97	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Журналы имеются	Журналы представлены
98	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда установлена в соответствии со ст. 225 ТК РФ и ГОСТом 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в порядке, установленном постановлением Минтруда России и Минобрнауки России от 13.01.2003 г № 1/29 Проведён повторный инструктаж 29.04.2022 г.	Журнал представлен
99	Состояние рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	количество рабочих мест, всего - 66; количество аттестованных рабочих мест - 42; количество неаттестованных рабочих мест - 24; планируемые сроки аттестации 2022г.	Карты специальной оценки условий труда работников представлены
100	Наличие заключительного акта о прохождении медосмотров	Заключительный акт от 02.03.2022г. по результатам проведённого периодического медицинского осмотра (обследования) работников МДОУ «Детский сад «Ладушки»	Заключительный акт представлен
101	Организация и проведение оценки профессиональных рисков	В наличии. Карты оценки профессиональных рисков представлены. «Положение по идентификации опасностей и определению уровня профессиональных рисков» утверждено приказом от 20.04.2022г. №48-С.	Положение представлено. Карты оценки профессиональных рисков представлены.
102	Наличие Положения о системе управления охраной труда в образовательной организации	«Положение о системе управления охраной труда», утверждено приказом от 20.04.2022г. №48-С	Положение представлено
Раздел 12. Ремонтные работы			
103	Проведение капитального ремонта	нет	
104	Проведение текущего ремонта	Косметические ремонты в зданиях по адресу: ба микрорайон дом 8а и дом 8б: - побелка и покраска стен, плинтусов, полов, батарей, потолков (по необходимости).	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
105	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт крылец в здании по адресу: ба мкр., д.8б; - установка светильников в здании по адресу: ба мкр.,д. 8б в музыкальном зале; - установка светильников в здании по адресу: ба мкр.,д. 8а в музыкальном зале; - установка светильников в здании по адресу: ба мкр.,д. 8б в группе № 4; - установка светильников в здании по адресу: ба мкр.,д. 8а в группе № 6, - ремонт асфальтового покрытия на территории здания по адресу: ба мкр., д.8б; - замена входных деревянных дверей на железные с доводчиком в здании по адресу: ба мкр., д.8б в количестве 4 шт.; - ремонт (замена) крылец по адресу: ба мкр., д.8а; - ремонт фасада здания по адресу: ба мкр., д. 8а; - ремонт лестничных клеток по адресу: ба мкр., д. 8б; - ремонт санузлов по адресу: ба мкр., д. 8б; - ремонт санузлов по адресу: ба мкр., д. 8а; - монтаж системы регулирования ГВС по адресу: ба мкр., д. 8б; - монтаж системы регулирования ГВС по адресу: ба мкр., д. 8а; - установка манометра на подающем трубопроводе и установку преобразователей давления на подающем и обратном трубопроводе по адресу: Качканар, ба мкр., дом 8б; - установка манометра на подающем трубопроводе и установку преобразователей давления на подающем и обратном трубопроводе по адресу: Качканар, ба мкр., дом 8а; - установка манометра на подающем трубопроводе и установку преобразователей давления на подающем и обратном трубопроводе по адресу: Качканар, 11 мкр., дом 10; - ремонт системы отопления в здании по адресу: ба-8б; - замена трубопроводов трассы ХПВ в здании по адресу: ба-8б; - монтаж системы местной вытяжной вентиляции в помещении пищеблока в здании ба микрорайон, дом 8б (предостережение № 66-06-14/09-4471-2022 от 06.06.2022). 	

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)